

«Прокуратурой района выявлены нарушения способствующие возникновению чрезвычайных ситуаций в общеобразовательных учреждениях»

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о противопожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях Веденского района по результатам которой установлено, что 7 объектов образовательной инфраструктуры имеют несоответствующие предъявляемым требованиям противопожарные водоемы, 8 объектов образовательной инфраструктуры в которых противопожарные водоемы отсутствуют и 13 объектов образовательной инфраструктуры в которых выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности иного типа.

По выявленным нарушениям закона прокуратурой района в отношении директоров общеобразовательных учреждений возбуждено 27 дел об административных правонарушениях и направлено в суд 27 заявлений в порядке ст. 45 ГПК РФ о признании бездействий администраций образовательных учреждений незаконным и обязанности образовательных учреждений к устранению выявленных нарушений закона.

В настоящее время виновным в нарушении закона 27 лицам назначены административные наказания а также заявления прокурора о признании бездействий администраций образовательных учреждений незаконным и обязанности образовательных учреждений к устранению выявленных нарушений закона удовлетворены в полном объеме.